

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江凯顺铸造有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	PJ240114-01
用人单位名称	浙江凯顺铸造有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	宁波市镇海区九龙湖镇长宏村文 骆西路 77 号	联系人	徐天炬
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	柴义苏	项目审核人	吕烽
项目负责人	柴义苏	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	柴义苏, 王文燕		
调查时间	2024-06-08	用人单位陪同 人	徐天炬
检查范围	打磨车间、泥芯车间、铸造车间		
存在的职业病 危害因素	矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含 量≤50%) (总尘)		
采样、检测人 员	陈晓雷, 乐永吉		
采样、检测时 间	2024-09-24	用人单位陪同 人	徐天炬

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 10 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

